

スプリンクラー設備等整備工事 仕様書

施工場所：岡山市南区泉田4-3-53
住宅型有料老人ホームみさき

- ・スプリンクラー設備工事

2階・3階部分のみ（1階部分はありません。）

- ・加圧送水装置工事

スプリンクラー用水道連結方式 3000L 耐震1G 同等品

- ・上記図面作成・消防申請含む

各面積表 2階 各居室 15.18 m² x 9 部屋・食堂居間 37.86 m²・押入 2ヶ処
3階 各居室 15.18 m² x 11 部屋・手洗場・押入 2ヶ処

※上記整備工事に関する質問等は株式会社アズコーポレーション担当者へお願いいたします。

令和5年10月25日

岡山市南区芳泉 1-11-27
株式会社アズコーポレーション